

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3775

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Механическая, дом № 27 (1-2)п**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-026	1100699	29.09.2021	05763600
ЭРСВ-420Л	727613	29.09.2021	05763596
ЭРСВ-420Л	727734	29.09.2021	05763598
ТПС	705965/2	20.09.2021	05763597
ТПС	705965/1	20.09.2021	05763599
Метран	1005451	31.08.2020	
Метран	1065891	31.08.2020	

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 40 0.362-54,34

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,384$, $Q_{гвс(жд)}=0,26$; $Q_{со(почта)}=0,08$, $Q_{вент(почта)}=0,023$, $Q_{гвс(почта)}=0,009$; $Q_{со(оф)}=0,016$, $Q_{гвс(оф)}=0,015$ Гкал/ч.
Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г



(подпись)

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3460

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Механическая, дом № 27 (3-4)п**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-032	716966	20.09.2021	05760655
ЭРСВ440	727706	20.09.2021	05763871
ЭРСВ440	727842	20.09.2021	05763873
ТПС	705949/2	20.09.2021	05763872
ТПС	705949/1	20.09.2021	05763874


Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду40 0,362-54,34

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,384$, $Q_{гвс(жд)}=0,26$ (п 3-4) Гкал/ч
Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей

Аскеров М.А. тел. 8(3452)
организации: 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3462

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"** по адресу: **г. Тюмень, Механическая, дом № 27 (5-6)п.** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-032	716983	20.09.2021	05763835
ЭРСВ-420л	727498	20.09.2021	05763881
ЭРСВ-420л	727821	20.09.2021	05763884
ТПС	706446/1	20.09.2021	05763882
ТПС	706446/2	20.09.2021	05763885

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 40 0,362-54,34

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,384$, $Q_{гвс(жд)}=0,26$ Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
Аскеров М.А. тел. 8(3452)
организации: 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

АО "УТСК" ТТС
"Управление теплосетевой компанией"
Служба контроля и метрологии
приборов

«__» ____ 20__ г.

Подпись _____
(подпись)

(подпись)