

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

« 01 » 09 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический контролер Бывков В.В.
должность, ФИО

Представитель потребителя

Жилилова И.Т.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО «Р.Т.Камас»
наименование потребителя, ИКУг. Тюмень, ул. Троицкая 68
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено	Борисов															
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	проект и график технических мероприятий по обеспечению	В.В.В. 22.06.20	ЖК														
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	не предоставлялись	Борисов															
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = <u>2</u> мм; L = _____ м. 2d = <u>2</u> мм; L = _____ м. 2d = <u>2</u> мм; L = _____ м.	В.В.В.	ЖК														
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего		Сдано		Дата		К-во ВВП	Всего		Сдано		Дата		О.С.СТП В.В.В.	ЖК
К-во ТУ	Всего																	
	Сдано																	
	Дата																	
К-во ВВП	Всего																	
	Сдано																	
	Дата																	
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно	В.В.В.	ЖК														
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	Акт 21-0813	Борисов	ЖК														
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	не требуется	В.В.В.	ЖК														
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется	В.В.В.	ЖК														

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии	Борисов	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	немедственное присоединение к ВТП и т.	ВВП	УД

Тип ВВП: ☐ пластинчатый; ☐ двухступенчатый, ☐ моноблочный; ☐ кожухотрубный

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;
 Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☐ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.
 Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Тех. дир. Бондаренко А.А. прот 374/2-19-2141

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 3 от 11.07 2017 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 28.08.20, _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнено

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности и.о. нач. отд. Тобелева О.В. Ким

Представитель абонентской службы технический контролер Борисова А.Р. Борисов

Представитель потребителя Климова И.И.

А.А. Бондаренко