

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Техник-контролер

должность, ФИО

Шенеткин В. С.

Представитель потребителя

директор Жилилова И. Р.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО ЧК "Компас"

наименование потребителя, ИКУ

ул. Льва Толстого 64

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подписи представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	осуществлено	[подпись]	[подпись]																				
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	выполнено 11.04.2022	[подпись]	[подпись]																				
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	осуществлено	[подпись]	[подпись]																				
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.	[подпись]	[подпись]																				
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">07.06.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">07.06.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1		Сдано	1		Дата	07.06.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	07.06.22		[подпись]	[подпись]
К-во ТУ	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	07.06.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	07.06.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворит.	[подпись]	[подпись]																				
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 231817	[подпись]	[подпись]																				
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Работоспособны	[подпись]	[подпись]																				
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	Работоспособны	[подпись]	[подпись]																				

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В наличии</i>	<i>А.А. Бондаренко</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>Независимая система</i>	<i>А.А. Бондаренко</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет

Акт от 03.06.2022

Кол-во заглушенных труб

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет; Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет; Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет; Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☐ да / ☐ нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет; Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Тех. дирек. Биктов В.А. прот. № 3722-3439*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *8/14* от *11.04.2017* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко

А.А. Бондаренко