

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3632

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Харьковская, дом № 66**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-034	1310918	28.09.2021	05763995
ЭРСВ-420Ф	1337106	28.09.2021	05763991
ЭРСВ-420Ф	1337122	28.09.2021	05763993
ТПС	1341378	28.09.2021	05763992
ТПС	1333944	28.09.2021	05763994

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 80 0,72-181,1

Доп. информация: Под прибором $Q_{со(жд)}=1,70185$ $Q_{со(оф)}=0,0315$
 $Q_{гвс(жд)}=1,0593$ $Q_{гвс(оф)}=нет$. Т/трасса согласно акта на границу раздела

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. 89829165293

Тюменские тепловые сети Филиал АО
"Тюменские тепловые сети" филиал АО
"Тюменские тепловые сети" филиал АО
Служба контрольно-измерительных
приборов

« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись _____
(подпись)

(подпись)