

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3293

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Харьковская, дом № 64**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 19 августа 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-034	1407480	19.08.2018	Пл. №39263114
ЭРСВ420Ф/80	1406607	18.02.2020	ТТС4
ЭРСВ420Ф/80	1345725	02.09.2018	ТТС4
ТПС	1357716	09.09.2018	ТТС4
ТПС	1357514	09.09.2018	ТТС4

Диапазон измерений расхода, м3/ч Ду 80 1,449-217,3

Доп. информация: Под прибором Qот=1,6639 Qгвс=0,99935. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59



Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. 89829165293 Климов

(подпись)