

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3277

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**
по адресу: **г. Тюмень, Советская, дом № 112**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	46058	30.08.2021	05763345
ПРЭМ	263122	30.08.2021	05763341
ПРЭМ	254635	30.08.2021	05763343
КТСП-Н	18703г	30.08.2021	05763342
КТСП-Н	18703х	30.08.2021	05763344

Диапазон измерений расхода, м3/ч Ду 50 0,48-72

Доп. информация: Под прибором Qco=0,416, Qгвс=0,150 от ЦТП. Трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов И.Г.



Климов
(подпись)