

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3274

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Харьковская, дом № 85а**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-943	29922	31.08.2021	05763390
ПРЭМ	413778	31.08.2021	05763386
ПРЭМ	413782	31.08.2021	05763388
КТПТР-05	3079	31.08.2021	05763387
КТПТР-05	3079А	31.08.2021	05763389


Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 65 0,9-120

Доп. информация: Доп. информация: Под прибором Q_{со}=0,264985, Q_{гвс}=0,497673.
Трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. 8-982-916-52-93

Подпись: 
(подпись)


(подпись)