

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3276

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**
по адресу: **г. Тюмень, Немцова, дом № 71**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	50674	20.09.2021	05760909
ПРЭМ	254374	20.09.2021	05763351
ПРЭМ	335553	20.09.2021	05763353
КТПТР-05	11532	20.09.2021	05763352
КТПТР-05	11532a	20.09.2021	05763354

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0,48-72

Доп. информация: Под прибором: Q_{со}=0,223, гвс от ЦТП Т/трасса согласно акта на границу раздела

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. 8-982-916-52-93


(подпись)


(подпись)