

Дата печати: 01.12.2017

АКТ № 18-4543
периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**
по адресу: **г. Тюмень, С.Ковалевской, дом № 5а**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.12.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	43800	27.08.2021	05760995
ПРЭМ	261596	27.08.2021	05760991
ПРЭМ	261551	27.08.2021	05760993
КТПТР-05	3290а	27.08.2021	05760992
КТПТР-05	3290	27.08.2021	05760994

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,72-72

Доп. информация: Под прибором: Q_{со(ж.д.)}=0,354, Q_{гвс(ж.д.)}=0,242 Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
Аскеров М.А. тел. 8(3452)
организации: 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)

(подпись)