

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 26.10.2017

АКТ № 18-3745

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Мельничная, дом № 26**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 26.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-033	901516	01.09.2021	05763855
ЭРСВ-420Л	741595	01.09.2021	05763854
ЭРСВ-420Л	741643	01.09.2021	05763851
ТПС	713770/1	25.10.2021	05763853
ТПС	713770/2	25.10.2021	05763852

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0,566-84,9

Доп. информация: Под прибором: Осо(ж.д.)+ офисы, Отвс(ж.д.)+ офисы, Т/трасса
согласно акту на границу раздела.

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)