

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

должность, ФИО

Представитель потребителя

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

наименование потребителя, ИКУ

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не все выполнено																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	выполнено 25.04.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	по ответственности																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = — мм; L= — м. 2d = — мм; L= — м. 2d = — мм; L= — м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>25.04.22</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>25.04.22</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	2		Сдано	2		Дата	25.04.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	25.04.22			
К-во ТУ	Всего	2																						
	Сдано	2																						
	Дата	25.04.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	25.04.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт N 232599																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	РРВС Ø 50 работает РРВС Ø 40 работает РПД Ø 25																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в рабочем состоянии																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	всё в порядке		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	МНД независимая система нежное значение 3 мм		

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет Нет от 19.07.22

Кол-во заглушенных трубок —

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;
Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;
Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☐ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Тех. директор Бондаренко В.А. прот. № 57-22-3439
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № О/Н от 11.04 2017 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: Всё в порядке

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко

С. Смирнов И.В.

Калинина Е.А.

Калинина П.Г.