

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический контролер Билимов

должность, ФИО

Представитель потребителя

Директор Климова И. Г.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО ГК «Беломор»

наименование потребителя, ИКУ

г. Ижевск, ул. Свердлова 20

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено.																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплopotребляющих установок.	кроме 25.07.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Р.О. отсутствует																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплopotребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>25.07.22</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>25.07.22</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	4		Сдано	4		Дата	25.07.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	25.07.22			
К-во ТУ	Всего	4																						
	Сдано	4																						
	Дата	25.07.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	25.07.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	частично отсутствует																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	АКТ N 232588																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регулятор исправен																						
9	Работоспособность защиты систем теплopotребления.	не требуется																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В. Мамонтов</i>	<i>В. Мамонтов</i>	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>сопел установлены</i>	<i>В. Мамонтов</i>	<i>В. Мамонтов</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☒ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☐ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☐ да / ☒ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: *восстановить утечку, повесить стелу*
цт

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Техн. дир. ест. Биков В.А. прот. № 67-22-3439*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *0/4* от *11.04.2018* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко