

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3270

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Профсоюзная, дом № 68**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ943	32284	31.08.2021	05763350
Эмир-прамер-550	40695311	31.08.2021	05763346
Эмир-прамер-550	40578411	31.08.2021	05763348
КТПТР-05	3073А	31.08.2021	05763347
КТПТР-05	3073	31.08.2021	05763349

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 40 0,160-40

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,439$, $Q_{гвс(жд)}=0,15$;
 $Q_{со(Цитадель)}=0,0086$, $Q_{гвс(Цитадель)}=0,0002$ Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климова И.Г.



Климова И.Г.
(подпись)