

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3779

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"** по адресу: **г. Тюмень, Ялуторовская, дом № 27** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.


На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТЭМ-104	1043038	12.10.2019	05763825
ПРП	33524	12.10.2019	05763824
ПРП	32667	12.10.2019	05763823
КТПТР-06	11782г	12.10.2019	05763822
КТПТР-06	11782х	12.10.2019	05763821

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0,15-30

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,31$, $Q_{гвс(жд)}=0,383$;
 $Q_{со(магазин)}=0,024$, $Q_{гвс(магазин)}=0,005$, $Q_{со(оф)}=0,007$ Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59



Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

(подпись)