

Дата печати: 22.01.2018

АКТ № 18-4544

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ИП "УК Надежда"** по адресу: **г. Тюмень, Восстания, дом № 19,19к1** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 22.01.2018 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-034	1004930	03.12.2018	Пл.№ 02263450
ЭРСВ-420Л	1449194	03.11.2020	ТТС4
ЭРСВ-520Л	104057	03.11.2020	ТТС4
ТПС	1023481	10.11.2018	ТТС4
ТПС	1023510	10.11.2018	ТТС4

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0.566-84.9

Доп. информация: Под прибором $Q_{со}=0.6495$ $Q_{гвс}=0.6558$, $Q_{со(н.п.)}$ $Q_{гвс(н.п.)}$.
Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. 89829165293




(подпись)