



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

ул. Дзержинского, 62/4, г. Тюмень, 625036; тел.: (3452) 46-41-84, факс: 29-70-58

E-mail: dgh@tyumen-city.ru; <http://www.tyumen-city.ru>

09.09.2020 № 32-08-2502/20

**ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.
Выдан:**

ООО "УК Компас"

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

1	ул.	Восстания	д.	19
2	ул.	Восстания	д.	19 корп. 1
3	ул.	Восстания	д.	19 корп. 2
4	ул.	Восстания	д.	19 корп. 3
5	ул.	Жигулевская	д.	7
6	ул.	Льва Толстого	д.	64
7	ул.	Мельничная	д.	26
8	ул.	Механическая	д.	27
9	ул.	Механическая	д.	31
10	ул.	Немцова	д.	69
11	ул.	Немцова	д.	71
12	ул.	Профсоюзная	д.	68
13	ул.	Свердлова	д.	20
14	ул.	Советская	д.	65
15	ул.	Советская	д.	112
16	ул.	Советская	д.	65 корп. 1
17	ул.	Софьи Ковалевской	д.	5а
18	ул.	Судостроителей	д.	71
19	ул.	Харьковская	д.	64
20	ул.	Харьковская	д.	66
21	ул.	Харьковская	д.	68
22	ул.	Харьковская	д.	85а
23	ул.	Ялutorовская	д.	27

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному

периоду:
акт проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 гг.
от 09.09.2020 № 242

Заместитель директора



С.А. Бондарук

Дата печати: 17.06.2020

АКТ № 21-0813

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО "УК Компас"**
по адресу: **г. Тюмень, Профсоюзная, дом № 68**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 17.06.2020 по 31 августа 2021 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ943	32284	31.08.2021	05763350
Эмир-прамер-550	40695311	31.08.2021	05763346
Эмир-прамер-550	40578411	31.08.2021	05763348
КТПТР-05	3073А	31.08.2021	05763347
КТПТР-05	3073	31.08.2021	05763349

Диапазон измерений расхода, м3/ч Ду 40 0,160-40

Доп. информация: Под прибором: ОДПУ: Qco(жилого дома и нежилой части. ГВС от ЦТП. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
Аскеров М.А. тел. 8(3452)38-62-00
организации: доб.3618

Ответственный представитель
потребителя: Кручинин А.А. 8-982-928-03-33

АО «Урал-Сибирская
Теплоэнергетическая Компания»
Абонентская служба
Сектор коммерческого учета
(подпись)
325025, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 8
(подпись)