

ИЕ УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

«07» 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

должность, ФИО

Технический контролер Волосенко С.А.

Представитель потребителя

Директор Климова И.Р.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК «Компас»

наименование потребителя, ИКУ


ул. Карскавское 68

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	проектно 25.07.2022	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	по отсутствию	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = — мм; L = — м. 2d = — мм; L = — м. 2d = — мм; L = — м.	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ Всего 3 Сдано 1 Дата 25.07.22 К-во ВВП Всего 1 Сдано 1 Дата 25.07.22	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 232598	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	РПВО 665 работает РПВО 665 работает РПВО 665 работает	Волосенко С.А.	Климова И.Р.
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в рабочем состоянии	Волосенко С.А.	Климова И.Р.

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	независимая система	

Тип ВВП: ☒ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет нет от 15.07.22

Кол-во заглушенных трубок —

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☐ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☐ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☐ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: Взят не должный ламинатный материал

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Тех. директ. Б.К.В.А. прот. № 37-22-3439

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 0/Н от 11.04 20 18 года.

(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

рублей*

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: Выполнены с замечанием: ИТП

не имеют нареканий по безопасности

Начальник абонентской службы А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности С.В. Шенников

Представитель абонентской службы К.В. Калугин

Представитель потребителя К.В. Калугин