

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический директор
Генетиков Т.С.
должность, ФИО

Представитель потребителя директор Климова И.П.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК «Компас»
наименование потребителя, ИКУ

ул. Восстания 19.к.2
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	Выполнено 20.06.2022																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Отсутствует																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Дата</td><td>07.06.22</td><td>02.09.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>07.06.22</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1		Сдано	0	1	Дата	07.06.22	02.09.22	К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	07.06.22			
К-во ТУ	Всего	1																						
	Сдано	0		1																				
	Дата	07.06.22	02.09.22																					
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	07.06.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворит.																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 231814																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Работоспособны																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	Работоспособны																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	независимая система		

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет нет от 02.02.2022

Кол-во заглушенных труб


Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;
Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: 1) Поверка термометров.

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

Устранено замечание: 1/02 09.2022 

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Ген. директ. Бойков В.И прот. - 57-22-3439
(должность, фамилия, имя, отчество)


Назначен приказом по предприятию, организации № 6/Н от 11.04.2017 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).


14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: , рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)


* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнены

Начальник абонентской службы 

Начальник отдела дебиторской задолженности 

Представитель абонентской службы 

Представитель потребителя 

 А.А. Бондаренко