

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3278

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Свердлова, дом № 20**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-943	38581	20.09.2021	05763335
ПРЭМ	526666	20.09.2021	05763331
ПРЭМ	526447	20.09.2021	05763333
КТСБ	133038г	20.09.2021	05763332
КТСБ	133038х	20.09.2021	05763334

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0,72-72

Доп. информация: Под прибором: Qco(ж.д.), Qгвс (ж.д.); Qco(ателье), Qгвс(ателье). Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. 8-982-916-52-93



(подпись)