

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

должность, ФИО

Представитель потребителя

Директор Климова И. П.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО «К. Косенко»
г. Тюмень, ул. Косиновская, 7.

наименование потребителя, ИКУ

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 08.07.2022																
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	п.о. отсутствуют																
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td>1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td></tr><tr><td>Дата</td><td>08.07.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td></tr><tr><td>Дата</td><td>08.07.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1	Сдано	1	Дата	08.07.22	К-во ВВП	Всего	1	Сдано	1	Дата	08.07.22		
К-во ТУ	Всего	1																
	Сдано	1																
	Дата	08.07.22																
К-во ВВП	Всего	1																
	Сдано	1																
	Дата	08.07.22																
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	АКТ № 23/1816																
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в работе satisfactory																
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	зависимость от системы																

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	В наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	Установлено		

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;
☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Терм. дирек. Викт В. А. прет. 57-22-3438

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 8/Н от 11.04.2017 года.

(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____, _____, _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнено

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко