

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Технический директор Бонин В.А.
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Климова И.Р.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК "Томск"
наименование потребителя, ИКУ

г. Томск, ул. Мельникова 26
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	устранено.																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 14.08.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	п.О отсутствует																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">1 МКД + 3 ОЗР</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>14.08.22</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>14.08.22</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1 МКД + 3 ОЗР		Сдано	4		Дата	14.08.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	14.08.22			
К-во ТУ	Всего	1 МКД + 3 ОЗР																						
	Сдано	4																						
	Дата	14.08.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	14.08.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	АКТ N 232577																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регуляторы в исправном состоянии																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	функция теплозащиты имеет исправное																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>выполнены</i>	<i>РД</i>	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>установлены сопла 3-х дроссельных устройств (элеваторов)</i>	<i>В.В.В.</i>	<i>РД</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет *нет от 03.08.22*

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;
Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☐ да / ☒ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: *набита КИПиА, установка недостающих манометров и термометров, обеспечено освещение*
ввод Т.С.

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Тех. директор Биков В. А. прот. № 57-22-3439*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *8/Н* от *11.04.2017* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Гондарева

С.В. Смирнов К.В.

Маргарита Г.В.