

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3272

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"** по адресу: **г. Тюмень, Судостроителей, дом № 71** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.


На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-034	1201388	20.09.2021	05763385
ЭРСВ-420л	1209507	20.09.2021	05763381
ЭРСВ-420л	1138222	20.09.2021	05763383
ТПС	1122904	20.09.2021	05763382
ТПС	1138430	20.09.2021	05763384

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,566-84,90

Доп. информация: Под прибором $Q_{со(жд)}=0,1972$ $Q_{гвс(жд)}=0,1295$, $Q_{гвс(оф)}=0,0165$. Трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Подпись: 
(подпись)

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. 8-982-916-52-93


(подпись)