

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3777

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПИ "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Советская, дом № 65**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	42902	04.09.2021	05763560
ЭРСВ-440	1331657	04.09.2021	05763559
ЭРСВ-440	1331209	04.09.2021	05763558
КТПТР-05	3137	20.09.2021	05763557
КТПТР-05	3137А	20.09.2021	05763556

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,72-72

Доп. информация: Под прибором: Q_{со}=0,22, Q_{гвс}=0,174, T/трасса согласно акта на границу раздела.

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

Филиал АО
«Уральская теплосетевая компания»
Служба контрольно-измерительных
приборов

« _____ » _____ 20 _____

Подпись _____

(подпись)

(подпись)