

УТВЕРЖДАЮ:
Технические директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический контролер Билиев В.А.
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Килиова И. Г.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК «Компас»
наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Советская 112
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя теля потребите ля (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлены																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 30.05.2022																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	гар. об-ва отсутствуют																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">непосредственно</td></tr><tr><td>Сдано</td><td colspan="2">присоединение к УСТ</td></tr><tr><td>Дата</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td></td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	непосредственно		Сдано	присоединение к УСТ		Дата			К-во ВВП	Всего			Сдано			Дата				
К-во ТУ	Всего	непосредственно																						
	Сдано	присоединение к УСТ																						
	Дата																							
К-во ВВП	Всего																							
	Сдано																							
	Дата																							
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 232591																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	не требуется																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	непосредственно присоединены к УСТ		

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☐ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;

Термометров ☐ да / ☐ нет; Воздушников ☐ да / ☐ нет; Спускников ☐ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☐ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☐ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☐ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☐ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Техн. директ. Виноков В. Дмитриевич 57-22-3439

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 014 от 11.04.2017 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____, _____, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнены


Начальник абонентской службы


Начальник отдела дебиторской задолженности


Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

 А.А. Бондаренко



 Сидоров А.А.

 Климова Ч.П.