

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 27.09.2017

АКТ № 18-2816

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Немцова, дом № 69**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 27.09.2017 по 03 июня 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-034	1313567	02.12.2018	02270056
ЭРСВ-440ФВ	1409220	03.06.2018	02270057
ЭРСВ-440ФВ	1453112	10.09.2018	02270058
КДТС	46807161107355232	19.12.2020	48060086
КДТС	46807161107355232	19.12.2020	48060083

Диапазон измерений расхода, м3/ч Ду 50 1,2-70,75

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,223$, $Q_{гвс(жд)}=0,153$ Гкал/ч, Т/трасса
согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г. тел. 89829165293



(подпись)