

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3338

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**
по адресу: **г. Тюмень, Восстания, дом № 19, корпус 3**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-024	1311377	03.11.2020	05763330
ЭРСВ 440	1332124	03.11.2020	05763326
ЭРСВ 440	1331950	03.11.2020	05763328
ТПС	1215413	19.09.2021	05763327
ТПС	1219458	19.09.2021	05763329

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,566-84,9

Доп. информация: Доп. информация: Под прибором Q_{со}(жилая часть)=0,5166; Q_{гвс}(жилая часть)=0,456; Q_{со}(офисная часть)=0,02 Гкал/час. Т/трасса согласно акта на границу раздела

Представитель энергоснабжающей
Аскеров М.А. тел. 8(3452)
организации: 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

Климов

Подпись: *(подпись)*

(подпись)