


Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС



Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-4074

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ИП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Механическая, дом № 31**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:



Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-032	1701004	09.08.2021	05763580
ЭРСВ-420л	725318	20.09.2021	05763579
ЭРСВ-420л	725328	20.09.2021	05763578
ТПС	705122-1	20.09.2021	05763577
ТПС	705122-2	20.09.2021	05763576
Метран	1065889	31.08.2020	
Метран	1073461	31.08.2020	

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 40 0,362-54,34

Доп. информация: Под прибором: Осо, Огвс(Жилого дома), Осо, Огвс(сл.тех. контроль) ; Осо, Огвс(маг)

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.


(подпись)