

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Генеральный директор Климова И. П. должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Климова И. П. должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК «Золотая» наименование потребителя, ИКУ

г. Пермь, Механическая 31 адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя теля потребите ля (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	кранового 30.05.2022																
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	р.о. - отсутствует																
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td>1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td></tr><tr><td>Дата</td><td>30.05.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td></tr><tr><td>Дата</td><td>30.05.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1	Сдано	1	Дата	30.05.22	К-во ВВП	Всего	1	Сдано	1	Дата	30.05.22		
К-во ТУ	Всего	1																
	Сдано	1																
	Дата	30.05.22																
К-во ВВП	Всего	1																
	Сдано	1																
	Дата	30.05.22																
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	частично отсутствует																
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	АКТ № 232581																
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регуляторы исправны																
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется																

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>выполнено</i>	<i>В.Р.</i>	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>самостоятельно</i>	<i>В.В.Р.</i>	<i>И.Г.</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☒ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных труб ☐

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;
 Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☐ да / ☐ нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: *всего замечаний нет*

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Тех. дир. Бикоб В. А. прот. № 57-22-3439*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *8/Н* от *11.04* 20 *17* года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *выполнено*

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко

С.С. Смирнов

А.А. Смирнов

К.М. Милова