

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

«07» 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

должность, ФИО

Техник-инженер Власовский С.А.

Представитель потребителя

Директор Климов И.Р.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК «Компас»

наименование потребителя, ИКУ

ул. Карамановская 88

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя теля потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не все выполнено	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	проектно 25.07.2022.	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	10 отапливается	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = — мм; L = — м. 2d = — мм; L = — м. 2d = — мм; L = — м.	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">3</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">25.07.22 01.08.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">25.07.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	3		Сдано	1	2	Дата	25.07.22 01.08.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	25.07.22		Власовский С.А.	Климов И.Р.
К-во ТУ	Всего	3																						
	Сдано	1		2																				
	Дата	25.07.22 01.08.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	25.07.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт N 232597	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	РВС 865 работает РСО 865 работает РПД 65 работает	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в рабочем состоянии	Власовский С.А.	Климов И.Р.																				

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в наличии</i>	<i>Борисов</i>	<i>АД</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>не зависящая система.</i>	<i>Борисов</i>	<i>АД</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет *нет от 07.22*

Кол-во заглушенных трубок *—*

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;
 Термометров ☐ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.
 Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☐ да / ☐ нет.

Замечания: *Узлов не имеется помещений не предусмотрено*

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

Узлов не имеется помещений не предусмотрено

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Техн. директор Боров В.А. прот. № 57-22-3439*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *Б/П* от *11.04* 20*17* года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *Выполнены*

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко

С.А. Смирнов КР

Л.А. Кашурин Е.А.
Климова И.Г.